



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
РЕПЬЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Ушанева, д. 48, с. Репьевка, 396370

Тел./факс (47374) 2-29-79

08.08.2021 № 2-2-2021



924489 735217

Директору МБОУ
«Краснолиповская школа»

Зубцовой Н.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района на основании п. 8 Календарного плана поручений по организации работы органов прокуратуры РФ на отдельных направлениях прокурорского надзора, утвержденного Генеральным прокурором РФ 10.03.2021, в МБОУ «Краснолиповская школа» (далее – школа) 20 августа 2021 года проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлен ряд нарушений закона.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся среди прочего включает в себя профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

На основании ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также должностные лица в пределах их компетенции.

На основании п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР), при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пунктом 36 ППР также закреплено, что руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих среди прочего пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

При проведении 20.08.2020 в период времени с 14 часов 05 минут по 15 часов 45 минут проверки установлено, что вопреки данным требованиям на 2 этаже школы отсутствовали знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения при эвакуации, а в спортивном зале не имелось знака пожарной безопасности, указывающего на эвакуационный выход.

На основании п. 5 ППР в здании, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Пунктом 60 ППР предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей.

На 2 этаже здания школы около входа в актовъый зал размещен план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым в актовом зале указано на место размещения огнетушителя. Однако на обозначенном месте данное первичное средство пожаротушения на момент проверки отсутствовало.

Пунктом 26 ППР предусмотрено, что запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако в ходе проверки выявлено, что эвакуационный выход из спортивного зала на 1 этаже школы закрыт на ключ, который на момент проверки находился в недоступном для использования месте. Данное обстоятельство может существенно затруднить эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, в том числе в случае возникновения пожара.

В соответствии с п. 30 ППР на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов

пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Вместе с тем, при проверке установлено, что ручной электрический фонарь, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на рабочем месте дежурного работника отсутствовали. Кроме того, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в школе не заводился.

Согласно подп. «ж» п. 16 ППР, на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы.

Несмотря на это эвакуационный путь из актового зала захламлен различными предметами и конструкциями, существенно затрудняющими перемещение по лестничной площадке на улицу.

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья учащихся школы, а также работников данного образовательного учреждения в случае возникновения пожара.

Причинами выявленных нарушений закона являются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственным за пожарную безопасность в школе учителем физкультуры Головащенко С.В., а также отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны директора МБОУ «Краснолиповская школа».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. За допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности учителя физкультуры МБОУ «Краснолиповская школа» Головащенко С.В., а также иных виновных должностных лиц.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению и в течение месяца со дня его поступления о результатах рассмотрения должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

О дне рассмотрения представления должен быть заблаговременно уведомлен прокурор для обеспечения участия сотрудников прокуратуры района в рассмотрении данного представления.

Прокурор района

старший советник юстиции



А.Е. Рогатнев